

★★一、目的★★

确保空调系统高效运行，改善空气质量，防止细菌和霉菌滋生，延长设备寿命。

★★二、适用范围★★

适用于办公楼、商场、酒店、医院等中央空调系统的管道清洁。

★★三、清洁内容★★

1. ★★风管清洁★★

- ★★频率★★：每年至少一次，高污染环境每半年一次。
- ★★方法★★：使用专用设备清除灰尘、污垢和微生物，必要时使用消毒剂。

2. ★★风口和回风口清洁★★

- ★★频率★★：每季度一次。
- ★★方法★★：拆卸后用吸尘器或软刷清洁，必要时用消毒剂擦拭。

3. ★★风机盘管清洁★★

- ★★频率★★：每半年一次。
- ★★方法★★：拆卸后用吸尘器或软刷清洁，必要时用消毒剂擦拭。

4. ★★冷凝水盘和排水管清洁★★

- ★★频率★★：每季度一次。
- ★★方法★★：清除积水、污垢和微生物，必要时使用消毒剂。

5. ★★空气过滤器清洁★★

- ★★频率★★：每月检查，脏污时更换或清洗。
- ★★方法★★：吸尘器清洁或更换新过滤器。

★★四、清洁步骤★★

1. **准备工作**

- 关闭空调电源。
- 准备清洁工具和设备。
- 设置防护措施，防止灰尘扩散。

2. **风管清洁**

- 使用机器人或软轴清洗设备清除灰尘和污垢。
- 必要时使用消毒剂喷洒。

3. **风口和回风口清洁**

- 拆卸后用吸尘器或软刷清洁。
- 必要时用消毒剂擦拭。

4. **风机盘管清洁**

- 拆卸后用吸尘器或软刷清洁。
- 必要时用消毒剂擦拭。

5. **冷凝水盘和排水管清洁**

- 清除积水、污垢和微生物。
- 必要时使用消毒剂。

6. **空气过滤器清洁**

- 吸尘器清洁或更换新过滤器。

7. **检查和测试**

- 检查清洁效果。
- 测试空调系统运行情况。