

霍山县消防救援大队

公众聚集场所投入使用、营业前 消防安全检查意见书

霍消安许字(2025)第0003号

安徽迎驾贡酒股份有限公司迎驾大酒店:

根据你单位(场所)关于(场所名称)安徽迎驾贡酒股份有限公司迎驾大酒店(地址:安徽省六安市霍山县衡山镇迎驾西路169号)投入使用、营业前消防安全检查的申请,我大队于2025年03月26日进行了消防安全检查,意见如下:

一、决定对你单位(场所)准予行政许可。

二、你单位(场所)应当遵守《中华人民共和国消防法》及其他有关消防法规、规章的规定,保证消防安全。

三、如场所名称、地址、消防安全责任人、使用性质等事项发生变化的,应当重新申请消防安全检查。



签收人:

年 月 日

一式两份,一份交当事人,一份存档。

单位情况介绍

安徽迎驾贡酒股份有限公司迎驾大酒店，负责人：罗晓宝，该单位位于安徽省六安市霍山县衡山镇迎驾西路169号，建筑钢筋混凝土结构，耐火等级一级，场所所在建筑名称为迎驾大酒店，建筑层数为地上1-10层和地下一层，建筑面积47969.08平方米，建筑高度47.65米，安徽迎驾贡酒股份有限公司迎驾大酒店使用层数为地上1-10层和地下一层，使用面积为47969.08平方米；设置有：火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、机械防排烟系统、气体灭火系统、室内外消火栓、消防应急广播、消防应急照明、疏散指示标志、安全出口204个、疏散楼梯数量7个、防火门530樘、MFZ/ABC5型手提式干粉灭火器378具、MT/2型手提式二氧化碳灭火器80具、MFTZ/ABC30推车式干灭火器6具，南附楼地上四层(含屋顶阁楼层)，建筑高度20.100(檐口与屋脊平均高度)，北附楼局部地下一层，地上四层(含屋顶阁楼层)，建筑高度20.100(檐口与屋脊平均高度)，主楼地下一层，地上十层(含屋顶阁楼层)，建筑高度47.600(檐口与屋脊平均高度)，功能由酒店客房(包括普通客房层、行政客房楼层、总统客房楼层等)、餐饮、会议、娱乐休闲组成，单位自行设置消防水泵房、消防水池、消防水箱，消防控制室在该建筑首层，直通室外。